

	<b>PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES AÑO 2017</b> <i>Informe y seguimiento (Julio-Diciembre)</i>	ISCSO Ed.: 2 V.: 1 Fecha 26/01/2017 Año: 2017 Registro : SEGUNDO, diciembre 2017 Página 1 de 2 Responsables: Coordinador Tecnológico/Personal administrativo/Dirección
4.1 RECURSOS GENERALES	4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones	

EQUIPO Menorca	EMPRESA MANTENIMIENTO	SEGUIMIENTO
Extintores de Incendios	Gabriel Allés Gómez de Orozco	<p>Cada año: (próxima revisión marzo 2018). Verificación del estado de carga (peso presión) y en el caso de extintores de polvo con botellín de impulsión, estado del agente extintor. Comprobación de la presión de impulsión del agente extintor. Estado de la manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes mecánicas. Cada cinco años: A partir de la fecha del timbrado del extintor (y por tres veces) se retimbra el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP 5 del Reglamento de aparatos de presión sobre extintores de incendios.</p> <p><b>INFORME:</b> Realizada revisión anual el 21 de marzo de 2017. Verificación de la carga y comprobación de la presión. Resultado: positivo.</p>
Mangueras de incendios	Gabriel Allés Gómez de Orozco	<p>Cada año: (próxima revisión marzo 2018). Comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia (patrón) acoplado en el racor de conexión de la manguera.</p> <p>Cada cinco años: (Próxima revisión: 2019). Desmontaje de la manguera y ensayo de esta en lugar adecuado. Comprobación del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre. Comprobación de la estanquidad de los racores y manguera y estado de las juntas. La manguera debe ser sometida a una presión de prueba de 15 kg/cm<sup>2</sup>.</p> <p><b>INFORME:</b> Realizada revisión anual el 21 de marzo de 2017. Resultado: positivo.</p>
Alarma de incendios	Gabriel Allés Gómez de Orozco	<p><u>Sistemas automáticos de detección y alarma de incendios:</u> Verificación integral de la instalación. Verificación de los equipos de transmisión de alarma.</p> <p><u>Sistemas manuales de alarma de incendios:</u> Verificación integral de la instalación. (próxima revisión marzo 2018).</p> <p><b>INFORME:</b> Realizada revisión anual el 21 de marzo de 2017. Resultado: positivo</p>

	<b>PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES AÑO 2017</b> <i>Informe y seguimiento (Julio-Diciembre)</i>	ISCSO Ed.: 2 V.: 1 Fecha 26/01/2017 Año: 2017 Registro : SEGUNDO, diciembre 2017 Página 2 de 2 Responsables: Coordinador Tecnológico/Personal administrativo/Dirección
4.1 RECURSOS GENERALES		4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones

Equipos audiovisuales	Mantenimiento Interno	Coordinador Serv. Informáticos y Tecnológico y personal del Centro. Revisiones diarias/semanales: Correcto funcionamiento de equipos (sais, cámaras, proyector...) calibrado de pizarras y wacom, revisión de pilas, cableado. Reparaciones, o cambio de piezas, cuando se precisa.  <i><b>INFORME:</b> Revisiones realizadas de acuerdo con el cronograma del Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos. No se han detectado problemas significativos a considerar.</i>
Equipos de sonido	Mantenimiento Interno	Coordinador Serv. Informáticos y Tecnológico y personal del Centro. Revisión y actualizaciones del equipo de sonido dos veces al año. Revisiones diarias/semanales: Correcto funcionamiento de los equipos de sonido: pilas, cableado, conexiones... Reparaciones, o cambio de piezas, cuando se precisa.  <i><b>INFORME:</b> Revisiones realizadas de acuerdo con el cronograma del Plan de Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos. No se han detectado problemas significativos a considerar.</i>
Equipos de aire acondicionado	TECLURAMI	No se tiene convenio de mantenimiento <i><b>INFORME:</b></i>
Mobiliario	Intervención externa cuando se precisa	Control semanal. Revisión anual, junio-agosto, por parte del personal interno del Centro del mobiliario. Se procede a cambios, arreglos o bajas, si procede. <i><b>INFORME:</b> Revisiones realizadas. No se han detectado problemas significativos a considerar.</i>

Secretaria: Fecha y firma	Responsable Informático: Fecha y firma	Ing.Industrial – Técnico P.R.L.; Fecha y firma
PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA) <small>Firmado digitalmente por PONS JUAN, MARIA ESPERANZA (FIRMA)            Fecha: 2018.01.15 11:25:53 +01'00'</small>		