



LES ILLES
BALEARS

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2020 - MALLORCA

RCSO
PLAN Ed. 7 v.1 Fecha: EDICION 2020
Año: 2020
Página 1 de 1
Responsables: Dirección/ Coordinador
Tecnológico / Personal Administrativo

4.1 RECURSOS GENERALES

4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones

EQUIPOS MALLORCA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Empresa mantenimiento	Observaciones
Ascensor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Ascensores Excel S.L.	Mensual
Ascensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Oca	Inspección. Cada dos años (próxima revisión octubre 2020)
Extintores de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	-	Forafoc	Anual (próxima revisión octubre 2020)
Mangueras de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	-	Forafoc	Anual (próxima revisión octubre 2020)
Grupo electrógeno	-	R	-	-	R	-	-	-	R	-	-	RG	Irema	Anual + 3 visitas al año para puesta marcha y verificar funcionamiento (próxima revisión anual dic. 2020)
Alarmas de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	-	Forafoc	Anual (próxima revisión octubre 2020)
Alarma de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	Trablisa	Anual (próxima revisión noviem. 2020)
Equipos de sonido	R	RG	R	R	R	R	R	R	RG	R	R	R	Mantenimiento o interno C.T.	Diarias. Revisión y actualizaciones dos veces al año.
Equipos Audiovisuales	R	RG	R	R	R	R	R	R	RG	R	R	R	Mantenimiento o interno C.T.	Diarias. Revisión y actualizaciones dos veces al año.
Equipos aire acondicionado	-	-	-	-	-	RG	-	-	-	-	RG	-	FRICATEM	Cambio de temporada (2 visitas anuales)
Instalación eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OCA	Cada cinco años. (próxima revisión noviem. 2023)
Instalación de agua	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	Intervención externa cuando se precisa	Revisión junio-agosto
Pintura de paredes	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	Intervención externa cuando se precisa	Revisión junio-agosto
Jardines	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	Intervención externa cuando se precisa	Revisión junio-diciembre
Mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Intervención externa cuando se precisa	EMAYA.
Fotocopiadoras	-	-	R	-	-	-	-	-	R	-	-	-	CANON Intervención externa cuando se precisa	Mod.IR3045Ne Contrato de mantenimiento hasta mayo 2020
Control plagas	-	R	-	-	R	-	-	R	-	-	R	-	ILLES CONTROL	Revisiones trimestrales. Contrato mantenimiento anual.

Escribir las revisiones previstas y señalar con un círculo cuando se realizan. Si se trasladan de fecha, tachar con una cruz la revisión prevista y escribir la realizada con bolígrafo, al igual que las averías. R: Revisión RG: Revisión general L: Limpieza P: Prueba C: Cambio de piezas N: Nuevo equipo GA: Carga de gasoil AV: Avería

Secretario: Fecha y firma	Responsable proceso: Fecha y firma	Directora: Fecha y firma
<p>GAMERO HERRERA, JOAQUIN (AUTENTICACIÓN)</p> <p>Firmado digitalmente por GAMERO HERRERA, JOAQUIN (AUTENTICACIÓN) Fecha: 2020.03.10 19:39:08 +01'00'</p>	 	<p>Judit Vega Avelaira</p> <p>Firmado digitalmente por Judit Vega Avelaira Fecha: 2020.03.10 20:03:03 +01'00'</p>